

2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код  
24220061000201662118 от 15.02.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул. Чехова, 13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 10/1

Об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №13 «Тополек» г. Назарово Красноярского края ИНН 2456007616 ОГРН 1022401591035

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)),

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 15.02.2022 № 10 (учетный номер выездной проверки 24220061000201662118).

В период с 17.02.2022 года по 18.02.2022 года, два рабочих дня, 8 часов, проведена внеплановая выездная проверка Чирковым Михаилом Сергеевичем государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору; зданий, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется МБДОУ «Детский сад №13 «Тополек» г. Назарово Красноярского края.

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Клубная, 19.

В ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица, заведующий МБДОУ Детский сад №13 «Тополек» Хребтенко Н.П.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Уклон наружной открытой лестницы со второго этажа из помещения детской группы «Солнышко» более 45°. Данная лестница используется в качестве второго эвакуационного выхода.	<p><b>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»:</b> п. 5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м</p>	10.03.2023г	
2	Ограждение наружной открытой лестницы со второго этажа из помещения детской группы «Солнышко» высотой менее 1,2 м, (высота 86 см.).	<p><b>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»:</b> п. 4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов...</p>	10.03.2023г	
3	Не соответствует требованиям правил пожарной безопасности ширина лестницы и глубина площадки, наружной открытой лестницы со второго этажа из помещения детской группы «Солнышко», глубина горизонтальной входной площадки (0,7 м) менее 1,5 ширины полотна наружной двери (1,2 м); ширина лестницы (от 0,6 до 0,7м.) менее 0.8 м.	<p><b>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона</p> <p><b>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»:</b> п. 4.2.21 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допуска-</p>	10.03.2023г	

		<p>ется выполнять не менее 0,8 м.</p> <p>п.5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м</p>		
4	<p>Уклон наружной открытой лестницы со второго этажа из помещения детской группы «Звездочка» более 45°. Данная лестница используется в качестве второго эвакуационного выхода.</p>	<p><b>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»:</b> п. 5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.</p>	10.03.2023г	
5	<p>Ограждение наружной открытой лестницы со второго этажа из помещения детской группы «Звездочка» высотой менее 1,2 м, (высота 86 см.).</p>	<p><b>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона</p> <p><b>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»:</b> п. 4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов...»</p>	10.03.2023г	
6	<p>Не соответствует требованиям правил пожарной безопасности ширина лестницы и глубина площадки, наружной открытой лестницы со второго этажа из помещения детской группы «Звездочка», глубина горизонтальной входной площадки (0,7 м) менее 1,5 ширины по-</p>	<p><b>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b> Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»:</b> п. 4.2.21 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не</p>	10.03.2023г	

	лотна наружной двери (1,2 м); ширина лестницы (от 0,6 до 0,7м.) менее 0.8 м.	менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м. п.5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Чирков М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

«18» февраля 2022 г.

Предписание для исполнения получил:  
заведующий МБДОУ Детский сад №13 «Тополек»

Хребтенко Наталья Петровна

( должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«18» февраля 2022 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19